



CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1

RÍO CUARTO, 08 DE JUNIO DE 2022

EXPEDIENTE N° 139.240

LICITACIÓN PRIVADA N° 04/22

MOTIVO: "ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PREGUNTAS:

Uno de los posibles oferentes del procedimiento de referencia, manifiesta las siguientes consultas:

- En los Renglones 15, 16 y 17, solicitan estribos ya fabricados. ¿Se puede cotizar la alternativa de hierro de 4,00 mm por 12 metros, para fabricar los estribos? El hierro de 4,2 mm no se fabrica más.
- Con respecto al Renglón 33, la malla SIMA se fabrica actualmente con hierro de 4,00 mm (no de 4,2 mm tal lo solicitado) y en hojas de 2,00 por 3,00 metros. ¿Es viable cotizar ese producto?

RESPUESTAS:

Por la presente, la Secretaría de Coordinación Técnica y de Servicios de la UNRC, cumple en responder las aclaraciones solicitadas:

- Con respecto a los Renglones 15, 16 y 17, se reitera la necesidad de contar con los estribos ya armados, pudiendo ser realizados con hierro de 4,00 mm. No se aceptará la cotización de barras de 12 metros.
- En relación al Renglón 33, si se podrá cotizar la malla SIMA de 4,00 mm en hojas de 2,00 por 3,00 metros.

Lic. MATÍAS E. TELLO
Director de Contrataciones